



防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番31号 和泉電気株式会社 IDEC株式会社	
製造者	大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目6番64号 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目7番31号 和泉電気株式会社 IDEC株式会社	
品名	バルブ開度発信器	
型式の名称	VOS	
防爆構造の種類	耐圧防爆構造	
対象ガス又は蒸気の爆発等級及び発火度	II B T 5	
定格	DC 25.4V 20mA	
使用条件		
型式検定合格番号	第TC14314号 第TC14314号	
有効期間	平成12年02月07日 から 平成15年02月06日 まで	
	平成15年2月7日 から 平成18年2月6日 まで	
	平成18年2月7日 から 平成21年2月6日 まで	
	平成21年2月7日 から 平成24年2月6日 まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

平成12年02月07日

記載事項変更
平成25年5月2日





記載事項変更
平成17年11月28日

労働大臣指定
型式検定代行機関

社団法人 産業安全技術協会長



型 式 検 定 合 格 証 (続)

有 効 期 間	平成 24年 2月 7日から平成 27年 2月 6日まで	
	平成 27年 2月 7日から平成 30年 2月 6日まで	
	平成 30年 2月 7日から平成 33年 2月 6日まで	
	平成 30年 2月 7日から平成 33年 2月 6日まで 2021年 2月 7日から 2024年 2月 6日まで	
	平成 年 月 日から平成 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	
	年 月 日から 年 月 日まで	

